



Informationen zum Trinkwasser

Die Wasserversorgung Buchrain Genossenschaft informiert

Trinkwasserqualität 2018	Gemeinde Buchrain												
Versorgte Einwohner	6131 (31.8.2016)												
Hygienische Beurteilung	Alle erhobenen Netzwasserproben entsprachen im Rahmen der durchgeführten bakteriologischen Untersuchungen den Anforderungen der Hygieneverordnung. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.												
Chemische Beurteilung	<table><tr><td>Gesamthärte</td><td>16.7 fr.H°</td></tr><tr><td>Magnesium</td><td>4.7 mg</td></tr><tr><td>pH-Wert</td><td>7.7</td></tr><tr><td>Chlorid</td><td>4.9 mg/l</td></tr><tr><td>Nitrat</td><td>4.7 mg/l (Toleranzwert 40 mg/l)</td></tr><tr><td>Sulfat</td><td>13 mg/l</td></tr></table> Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung.	Gesamthärte	16.7 fr.H°	Magnesium	4.7 mg	pH-Wert	7.7	Chlorid	4.9 mg/l	Nitrat	4.7 mg/l (Toleranzwert 40 mg/l)	Sulfat	13 mg/l
Gesamthärte	16.7 fr.H°												
Magnesium	4.7 mg												
pH-Wert	7.7												
Chlorid	4.9 mg/l												
Nitrat	4.7 mg/l (Toleranzwert 40 mg/l)												
Sulfat	13 mg/l												
Herkunft des Wassers	Die Wasserversorgung Buchrain Genossenschaft bezieht das Trinkwasser über 5 Messschächte von der Wasserversorgung Ebikon. Das Trinkwasser wird von der Wasserversorgung Ebikon aus dem Grundwasser im Schiltwald auf dem Gemeindegebiet Buchrain gewonnen.												
Behandlung des Wassers	Keine Behandlung												
Besonderes	Die Wasserversorgung Buchrain ist eine Genossenschaft nach Art. 828 OR. Die Wasserversorgung Buchrain arbeitet nach dem Wasserqualitätssicherungssystem des SVGW.												
Tipps	<ul style="list-style-type: none">▪ "Hahnenburger trinken": Hahnenwasser ist beispiellos günstig und bester Qualität▪ Das Trinkwasser in Buchrain kann mit 16.7 fH° als weich bis mittelhart eingestuft werden. Beachten Sie bitte bei der Waschmitteldosierung die wasserhärteabhängigen Dosierungsangaben auf der Verpackung >>> weiches Wasser braucht weniger Waschmittel !												
Weitere Auskünfte	Wasserversorgung Buchrain, Genossenschaft, 6033 Buchrain E-Mail: vw.buchrain@bluewin.ch Rolf Leu, Präsident 041 440 42 12 Josef Wanner, Brunnenmeister 041 449 50 40												